


# BKAADR

## Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel mit Drehriegeln




Der Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel BKAADR wird auf dem Bodenkanal-Anbauabzweig BKAA aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Anbauabzweig entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.



| Artikel    | Typ                             | B      | t       | P <sub>max</sub> | G        |
|------------|---------------------------------|--------|---------|------------------|----------|
| BKAADR 10S | Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, | 100 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | 0.230 kg |
| BKAADR 15S | Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, | 150 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | 0.280 kg |
| BKAADR 20S | Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, | 200 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | 0.330 kg |
| BKAADR 30S | Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, | 300 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | 0.430 kg |
| BKAADR 40S | Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, | 400 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | 0.530 kg |
| BKAADR 50S | Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, | 500 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | 0.640 kg |
| BKAADR 60S | Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, | 600 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | 0.740 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





## OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

